

Notlicht + Notstrom



LÖSUNGEN FÜR FLUCHTWEGE



Light - Wand Aufsatztür

Geeignet für den
Funktionserhalt über
30 Minuten

Feuerwiderstand: 30 Minuten
Brand von Innen: 30 Minuten



Einsatzbereiche:

Wohn- und Bürogebäude
Verkaufsstätten
Schulen und Kindertagesstätten
Altenpflegeheime und Krankenhäuser
Versammlungsstätten
Gaststätten und Hotels

Anwendungsbereich



Funktionserhalt

- vorhandene sicherheitstechnische Elektroanlagen
- Brandmeldeanlagen
- Notstromversorgungseinheiten
- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- Personenaufzüge mit Brandfallsteuerung
- Rauchabzugsanlagen
- USV- und SAA-Anlagen



Brandlastdämmung

- zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen



Feuerwiderstand

- für den Brand von Aussen



Rauchhemmend

- mit umlaufender Dichtung
zur Behinderung des Rauchdurchtritts



Entwicklungsgrundlagen oder
Prüfumfang **europäisch:**

■ **EN 1634-3**
Rauchschutznachweis

■ **EN 13501**
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem
Brandverhalten



VIOPARUM

Premium Serie

VIOPARUM

Revisionsverschluss

Feuerwiderstand: 90 Minuten
Brand von Innen: 90 Minuten



Einsatzbereiche:

Wohn- und Bürogebäude
Industriegebäude
Verkaufsstätten
Schulen und Kindertagesstätten
Altenpflegeheime und Krankenhäuser
Versammlungsstätten
Gaststätten und Hotels

Anwendungsbereich



Brandlastdämmung

- zum Schutz von Flucht- und Rettungswegen



Feuerwiderstand

- für den Brand von Innen



Rauchhemmend

- mit umlaufender Dichtung zur Behinderung des Rauchdurchtritts



Entwicklungsgrundlagen oder
Prüfumfang **europäisch:**

- **EN 1634-3**
Rauchschutznachweis
- **EN 1363-1**
Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile
- **EN 1364-1**
Feuerwiderstandsprüfungen für nichttragende Bauteile
- **EN 13501**
Klassifizierung von Bauprodukten und Bauarten zu ihrem Brandverhalten

**Im Sinne der europäischen
Klassifizierungskriterien:**



Anschauungsbeispiel



Projektbezogene Sonderlösung nach Abstimmung mit dem Sachverständigen vor Ort.

Beachten Sie dazu die aktuelle

VKF Brandschutzrichtlinie 14-15de

Ziffer 5.2.2 Schaltgerätekombinationen

und

VKF Brandschutzrichtlinie 17-15de

Ziffer 3.3.3 Standort

sowie

den Anhang

Ziffer 3.3.3 Standort



ALMAT AG
NOTLICHT + NOTSTROM
NEUSTADTSTRASSE 1
8317 TAGELSWANGEN

T: +41 52 355 33 55
www.almat.ch
info@almat.ch

Ansprechpartner

