



Sicherheitshinweise

- Das elektronische Vorschaltgerät EVG 13 V-CG-S ist bestimmungsgemäß in unbeschädigtem und einwandfreiem Zustand zu betreiben!
- Bei Durchführung von Arbeiten am Gerät ist sicherzustellen, dass das Gerät spannungsfrei geschaltet ist! Beachten Sie dabei die unterschiedlichen Versorgungen des Geräts bei Normal- und Notbetrieb.
- Beachten Sie bei allen Arbeiten an dem Gerät die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften und die nachfolgenden Sicherheitshinweise in der Betriebsanleitung, die mit einem versehen sind!

Normenkonformität

Konform mit: EN 60 929,
EN 61 347-2-3, EN 61 347-2-4 und
EN 61 347-2-7 (soweit zutreffend).
Geeignet zum Einbau in Leuchten für
Notbeleuchtung gem.
EN 60 598-2-22 und zum Anschluss
an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
gem. DIN VDE 0100-718, EN 50 172
und E DIN VDE 0108-100.
Gemäß ISO 9001 entwickelt, gefertigt
und geprüft.

Technische Daten

Anschluss-
spannung: 20-240 V, 50/60 Hz
176 - 275 V DC

Standby Verlustleistung

bei 230V/50Hz: <0,5W

Lampenleistung: 4 - 13 W

T16/T5

TC-SEL, TC-DEL,

TC-TEL mit

Vierstiftsockel

Stromaufnahme: DC max. 0,05A
AC max. 0,10A
Leistungsaufnahme (AC): max. 23VA
Leistungsfaktor λ : 0,6
Einschaltstossstrom: 3A/rms
Betriebsfrequenz: 44kHz
EEI: A2
max. Leitungslänge
Modul-Lampe: 1 m
Zum Einbau in Leuchten der
Schutzklasse 1 und 2
Schutzart: IP20
Umgebungs-
temperatur t_a : -20 °C .. +60 °C
Testpunkt-
temperatur t_c : 75°C max.
Anschluss-
klemmen: 0,5...2,5 mm²
Gehäuse-: flammwidriges
material Polykarbonat
Gewicht: 0,074 kg
Abmessungen
(L x B x H): 140 x 39 x 27,5mm
Mittlere Lebensdauer = 50.000h
(bei t_a/t_c max. und einer Fehlerrate von
≤ 0,2% pro 1.000h)
Bemessungslicht-
strom: 75% Φ_E / Φ_{Nenn}
Lampenstart mit
Vorheizung: < 1 s

Beschreibung/ Verwendungsbereich

Das elektronische Vorschaltgerät ist für den Betrieb mit einer Leuchtstofflampe 4-13W in einer Leuchte an CEAG Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit Einzelluchtenüberwachung (Cewa-Guard-Technologie) und/oder mit programmierbarer Schaltbarkeit im Endstromkreis (STAR-Technologie) geeignet.



Installation

Halten Sie die für das Errichten und Betreiben von elektrischen Betriebsmitteln geltenden Sicherheitsvorschriften und das Gerätesicherheitsgesetz sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik ein!

Montage

Der Einbauort ist gemäß der Vorgabe durch den Leuchtenhersteller zu wählen. Hierbei ist auf unzulässige Temperaturen am Einbauort während des Betriebs zu achten.

Eine Aussage über die EMV-Verträglichkeit im eingebauten Zustand kann nur in Verbindung mit der zugehörigen Leuchte gemacht werden. Hierzu sind die Hinweise des Leuchtenherstellers zu beachten.

Wir empfehlen folgende Richtlinien:


- Netzleitung in Leuchte kurz halten
- Netzleitungen nicht zu dicht entlang des EVGs oder der Lampe führen
- Netzleitungen nicht gemeinsam mit den Lampenleitungen verlegen (ideal: 5-10 cm Abstand)

Die Netzverbindung ist an den Klemmen L(U), N(O) herzustellen. Die Lampenverbindungen (1 - 4) sind gemäß Anschlussbild herzustellen. (Bild 1)

Adressierung

Vor Betrieb an einer CEAG-Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss die Leuchtenadressierung vorgenommen werden. Hierzu ist mit einem geeigneten Schraubendreher die gewünschte Adresse an den Adresschaltern einzustellen. Soll die Leuchte nicht überwacht werden, ist immer die Stellung 0/0 einzustellen.

Die erweiterten Funktionsmerkmale „Schaltfunktion“ und „Betriebsart“ sind nur bei CEAG Sicherheitsbeleuchtungsanlagen mit STAR-Technologie verfügbar. (siehe hierzu entsprechende Anlagen Betriebsanleitung)



Adressschalter 1/
Adressschalter 1
(Zehnerstelle/Tens)


Adressschalter 2/
Adressschalter 2
(Einerstelle/Units)

Bild 1/Fig. 1

Adressschalter 1 (Address switch 1) (Zehnerstelle/Tens)	Adressschalter 2 (Address switch 2) (Einerstelle/Units)	Leuchtenadresse Luminaire address
0	0	Überwachung aus Monitoring off
0	1	1
0	2	2
.....
1	1	11
.....
2	0	20

Tabelle 1/Table 1

Maßbild / Dimensions



Technische Änderungen
vorbehalten

Betriebsanleitung

EVG 13.3 V-CG-S

EVG 13.3

Zielgruppe: Elektrofachkräfte

Operating instructions

EVG 13.3 V-CG-S

EVG 13.3

Target group: Skilled electricians

400 71 860 074 (A)



CEAG Notlichtsysteme GmbH

Senator-Schwartz-Ring 26

D-59494 Soest / Germany

Telefon + 49 29 21/69-870

Telefax + 49 29 21/69-617

Internet <http://www.ceag.de>

E-mail info-n@ceag.de

Safety Instructions

- ❑ The module EVG 13 V-CG-S shall only be used for its intended purpose and in undamaged and perfect condition!
- ❑ When working on the electronic device make sure that it is disconnected from the voltage! Pay attention to the different power supplies in mains or battery operation.
- ❑ Observe the national safety rules and regulations for prevention of accidents as well as the safety instructions included in these operating instruction marked with 

Conformity with standards

Conforming to: EN 60 929,
EN 61 347-2-3, EN 61 347-2-4 and
EN 61 347-2-7 (if applicable).

Used for installation in luminaires of emergency lighting acc. to
EN 60 598-2-22 and for connection to safety lighting systems acc. to DIN VDE 0100-718, EN 50 172 and E DIN VDE 0108-100.

Developed, manufactured and tested acc. to ISO 9001.

Technical data

Input voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
176 - 275 V DC

Standby power
loss (230V/50Hz): < 0.5W
Lamp load:
4 -13 W

T16/T5
TC-SEL, TC-DEL,
TC-TEL with
4-pin-socket

Current consumption: DC max. 0.05A
AC max. 0.10A

Power consumption (AC): max. 23VA
Power factor λ 0.6

Inrush current: 3A/ms

Operating frequency: 44kHz

EEI: A2

max. cable length

module lamp: 1 m

Usable into luminaires of the insulation class 1 and 2

Degree of protection: IP20

Perm. ambient

temperature t_a : -20 °C .. +60 °C

Test point

temperature t_c : 75 °C

Connecting terminals:

max. 0,5...2,5 mm²

Material of flame-resistant

the housing: polycarbonate

Weight: 0.074 kg

Dimensions

(L x W x H): 140 x 39 x 27,5mm

Average design life = 50,000 h

(t_a/t_c max. and a failure rate of

$\leq 0,2\%$ per 1,000h)

Rated luminous flux for emergency

operation: 75% Φ_E / Φ_N

Lamp start with

pre-heating: < 1 s

Description/ Scope of application

The electronic ballast is suitable for operation with fluorescent lamps 4-13W inside of a CEAG safety lighting system with single luminaire monitoring (Cewa-Guard-Technology) and/or for programmable switching in the final circuit (STAR-Technology).

Installation



For the mounting and operation of electrical apparatus, the respective national safety regulations as well as the general rules of engineering will have to be observed.

Mounting

The location of mounting has to be in accordance with the respective instructions of the luminaire manufacturer. Inadmissible temperatures during operation at the mounting location must be observed!

Statements regarding electromagnetic compatibility for a built-in situation are only possible with the respective luminaire. Instructions of the luminaire manufacturer must be observed. We recommend the following guidelines:

- Keep mains leads inside the luminaire as short as possible
- Do not run mains leads adjacent to the electronic ballast or the lamp
- Mains leads should be kept apart from lamp leads (ideally 5-10 cm distance)

The mains connection has to be set to terminals L(U) and N(O). For lamp connections (1-4) see wiring diagram. (Fig. 1)

Addressing

Before initial operation with CEAG safety lighting systems, the addressing of the individual luminaires has to be set. For this, the desired address is set on the address switches by means of a suitable screw driver. If the luminaire should not be monitored the code 0/0 has to be selected.

The increased functions „switchable operation“ and „operation mode“ will be available only by CEAG safety lighting systems with new STAR-technology. (for this see the corresponding operating instructions of the system)

Anschlusswerte bei Netz-/Batteriebetrieb Rated value for mains and battery operation

Bezeichnung	Fassung	EVG-Typ	Lampenleistung in [W]	Stromaufnahme bei Batteriebetrieb [A] ¹⁾	Netzanschlussleistung in [VA]	Einschaltstrom in [A]	Leistungsfaktor λ
term	Lamp cap	ECG-type	Lamp load in [W]	Power consumption at battery operation [A] ¹⁾	Power consumption in [VA]	Inrush current in [A]	power factor λ
T16 / T5 	G 5	13.3 V-CG-S	4	0.020	8	3	0.6
		13.3 V-CG-S	6	0.025	12	3	0.6
		13.3 V-CG-S	8	0.030	16	3	0.6
		13.3 V-CG-S	13	0.050	23	3	0.6
TC-SEL 	2 G 7	13.3 V-CG-S	5	0.020	10	3	0.6
		13.3 V-CG-S	7	0.025	13	3	0.6
		13.3 V-CG-S	9	0.030	16	3	0.6
		13.3 V-CG-S	11	0.040	18	3	0.6
TC-DEL 	G 24 q-1	13.3 V-CG-S	10	0.035	16	3	0.6
		13.3 V-CG-S	13	0.050	23	3	0.6
		18C V-CG-S	18	0.070	30	8	0.6
TC-TEL 	GX 24 q-1 GX 24 q-2	13.3 V-CG-S	13	0.050	23	3	0.6
		18C V-CG-S	18	0.070	30	8	0.6
T26 / T8 	G 13	18 V-CG-S	18	0.070	30	8	0.6
TC-F 	2 G 10	18 V-CG-S	18	0.070	30	8	0.6
TC-L 	2 G 11	18 V-CG-S	18	0.070	30	8	0.6

¹⁾ Luminous flux $\Phi_E / \Phi_N = 75\%$

¹⁾ bei Lichtstrom $\Phi_E / \Phi_{Nenn} = 75\%$